

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 04 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 27034
3. Adresas Odminių g. 10
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – pusiau atviras, „L“ raidės formos plano, 2 a. su rūsiu ir pastoge, pagrindiniu Š fasadu orientuotas į Odminių g.; stogo forma – dvišlaitė; stogo dangos medžiaga - skardos lakštų dangos tipas (būklė patenkinama); kiti stogo elementai – 2 tarpinių plytų mūro dūmtraukių su karnizais tipas (būklė gera); medinių dvišlaičių tūrinių stoglangių tipas stogo P šlaite (būklė patenkinama); pusapskričiai švieslangiai stogo Š šlaite (netyrinėti);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – stačiakampės, segmentinių, pusapskričių saramų vidaus angos ir nišos (būklė gera); pusapskritės saramos įvažiavimo į kiemą anga, dekoruota tinkuoto plytų mūro piliastrais, mentėmis, sujungtomis profiliuotais karnizais (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma (būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės - 2 rizalitai Š fasade, užsibaigiantys tinkuoto plytų mūro dviejų stulpelių, sujungtų baliustradomis, parapetais (būklė gera); Š fasado stačiakampio plano g/b balkonas su betoninių baliustrų tvorele, paremtas dekoratyviomis reljefinėmis pasparomis ir dekoruotas rozete (būklė gera); mozaikinio betono pakopa užapvalintais kraštais Š fasade (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su molio plytų mūro rūsio sienomis ir cokoliu kiemo fasaduose (pamatas netyrinėtas; rūsio sienų ir cokolio būklė gera); gelsvų molio plytų mūro sienos (būklė gera); tarpaukštinės perdangos (netyrinėtos); molio plytų mūro rūsio cilindriniai skliautai (dalis tinkuota; būklė gera); medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (būklė gera); funkcinė įranga - pagrindinės Š ir ūkinės P laiptinių g/b laiptai su mozaikinio betono profiliuotomis pakopomis (būklė gera); inžinerinė įranga - pagrindinės laiptinės, I a. patalpy, II a. patalpų glazūruotų koklių krosnys su karūnomis ir bareljefinėmis plokštėmis (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - I, II a. fasadų, vidaus mediniai langai, skaidymas, varstymo būdas, apkaustai (būklė patenkinama); medinės profiliuotos palangės (būklė patenkinama); Š fasado medinės dvivėrės įsprūdinės lauko ir laiptinės prieangio durys su įstiklinimu, Š fasado durų viršulangis, apvadai, tarpdurių įsprūdės (prieangyje išliko tik viena durų varčia; būklė patenkinama); Š fasado medinių dvivėrių įsprūdinių vartų su kalvio darbo apkaustais tipas (būklė gera); Š vartų viršulangio medinės konstrukcijos ir skaidymas (būklė gera); medinės dvivėrės, vienvėrės įsprūdinės

vidaus durys, profiliuoti apvadai, dekoratyvių formų apkaustai (dalis durų - su įstiklinta viršutine dalimi); medinių vienvėrių vertikaliai sukaltų lentų rūšio durų tipas su kalvio darbo apkaustais (būklė patenkinama); medinės dvivėrės išsprūdinės dekoruotos sieninės spintos su apkaustais I a. patalpose, II a. patalpoje (būklė gera); medinės vienvėrės išsprūdinės su įstiklinta viršutine dalimi įėjimo į rūšį durys, viršulangi, apvadai (būklė gera); pagrindinės laiptinės dekoratyvi metalinė tvorelė su mediniu profiliuotu porankiu (būklė gera); konstrukcijų dekoras – kiemo fasadų plytų mūro rievėtos rišamojo skiedinio siūlės (būklė gera);

lubų, sienų, kolonų apdaila – pagrindinės Š laiptinės, I a. patalpu, II a. patalpu gipso reljefiniai lubų karnizai ir rozetės (būklė patenkinama, laiptinės ir I a. patalpos - bloga); grindų danga - pagrindinės Š laiptinės spalvoto mozaikinio betono ornamentuotos aikštelių, laiptinės prieangio grindys su statybos data „1895“ (būklė gera); I a. patalpu, II a. patalpu medinių lentelių geometrinio ornamentu parketas (būklė gera); I a. patalpos, II a. patalpu medinių lentų grindų tipas (būklė patenkinama); vidaus sienų, lubų tinkas (būklė gera, laiptinės - bloga);

žemės ir jos paviršiaus elementai – lygus reljefas; kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais 25504 teritorija);

takai, keliai ar jų dalys, dangos – tašyti akmenų blokai įvažiavimo į kiemą angoje, P pusėje (būklė patenkinama);

artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija (16073, U1P, UR1);

Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes – šiame name XX a. 2 d–mečio pab. gyveno Lietuvos krikščionių demokratų partijos įkūrėjas, šios partijos Centro komiteto pirmininkas (1919–1923 m.), Steigiamojo, Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo Seimų narys, žemės ūkio ministras (1923–1926 m.), Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas (1945–1955 m.), kunigas, nuo 1948 m. prelatas Mykolas Krupavičius (1885–1970 m.), taip pat rašytojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, kunigas Juozas Tumas–Vaižgantas (1869–1933 m.).

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra dviejų aukštų, pagrindiniu fasadu orientuotas į Odminių gatvę(F01). Fasade langai mediniai nekeisti. Dešinėje fasado pusėje yra įvažiavimas į kiemą. Įvažiavimo varčios medinės, senos(F02). Pravažiavimo danga – betoninės plytelės(F05), perdanga cilindrinis skliautas(F04). Fasade prie gatvės lietvamzdžiai nuvesti į lietaus kanalizaciją(F03).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija _____ 2012 m. 5 nuotraukos _____

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data _____ 2012-11 _____
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. _____

(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

_____ Kęstutis Masaitis

(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5