

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2013 – 07 Nr. _____

(data)

Vilnius

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas namas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 1092
3. Adresas Rūdninkų g. 16
4. Valdytojas _____
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris _____

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas:

tūris – pusiau atviras, „U“ raidės formos plano, 3 a. su rūšiais po ŠR ir ŠV korpusais bei pastoge, pagrindiniu ŠV fasadu orientuotas į Rūdninkų g.; stogo forma – ŠV korpuso – dvišlaitė, kiemo korpusų – vienišlaitė (XX a. pab.-XXI a. pr. įrengti tūriniai ir "Velux" tipo stoglangiai); stogo dangos medžiaga - molio čerpių dangos tipas (būklė patenkinama);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (iš dalies pakitęs; būklė patenkinama); sienų angos, nišos – ŠV korpuso stačiakampė įvažiavimo į kiemą anga (būklė gera); segmentinių sparamų rūšių vidaus durų angos, nišos (dalis angų užmūryta; būklė patenkinama); gatvės ŠV korpuso I a. patalpos pusapskritė niša (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas - gatvės ŠV korpuso ŠV fasado ir kiemo ŠR, PR, PV fasadų architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus ŠV korpuso ŠV fasado I a., PV korpuso ŠR fasado I a. ir ŠR korpuso PV fasado I a. angas bei PV korpuso ŠR fasado II, III a. balkonai; būklė patenkinama); fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠV korpuso ŠV fasado g/b balkonai su metalo tvorelėmis (būklė gera);

konstrukcijos - pamatas su plytų-akmenų mūro rūšio sienomis (pamatas netyrinėtas; rūšio sienų būklė gera); plytų-akmenų mūro sienos (būklė gera); rūšio, I a. patalpos plytų mūro cilindriniai skliautai (būklė gera); stalių ir kiti gaminiai - ŠV korpuso ŠV, PR fasadų II, III a., PV korpuso ŠR fasado ir ŠR korpuso PV fasado langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (dalis langų medžiagiškumas pakeistas; būklė gera);

buvusių komplekso dalių (statinių) liekanos ar jų vietos – pastato vieta teritorijos PR dalyje;

žemės ir jos paviršiaus elementai – kultūrinis sluoksnis (patenka į Vilniaus senojo miesto vietos su priemiesčiais 25504 teritoriją); artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija (16073, UIP, UR1)

8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas Pastatas yra trijų aukštų su mansarda, pagrindiniu fasadu orientuotas į Rūdninkų gatvę(F1). Pirmame aukšte yra komercinės paskiries patalpos. Fasade visi langai ir durys pakeisti(F2). Cokolis vietomis pažeistas drėgmės(F3-4). Ant stogo įrengti tūriniai stoglangiai(F5-6). Pravažiavimas į kiemą su metalinėmis varčiomis(F8-9). Pravažiavimo danga –

betoninė(F10). perdanga plokščia, betoninė(F11). Gatvės fasade lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvio(F12). Gatvės korpuso kiemo fasade langai pakeisti, įstiklintos balkonų angos antrame ir terčiame aukštuose(F13-14). Vakarinėje fasado dalyje yra įėjimas į rūšį(F15). Cokolis pažeistas drėgmės, tinkas vietomis nubyrėjęs(F16-17). Stoge įrengti plokštuminiai stoglangiai(F18). Virš pirmo aukšto langų nubyrėjęs tinkas(F19). Aprupėjęs karnizo tinkas(F21). Kiemo korpuso fasade pakeisti pirmo ir antro aukšto langai(F20). Cokolis pažeistas drėgmės, tinkas aprupėjęs(F22-23). Lietaus vanduo nuo stogų kieme nuvestas ant kiemo dangos(F17, F24). Stogo danga keraminių čerpių. Kiemo danga betoninės trinkelės, kiemo gale įrengta veja su augalais.

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2013 m. 24 nuotraukos _____

10. Kiti dokumentai _____ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2013-07
(metai, mėnuo, diena)Vyr. inž. _____
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)_____
(parašas)Kęstutis Masaitis
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24