



**konstrukcijos** – pamatas su lauko akmenų ir molio plytų mūro rūsio sienomis ir tinkuoto plytų mūro cokoliu P korpuso P fasade, V korpuso V fasade (pamatas – netyrinėtas; rūsio sienų, cokolio būklė gera); PV, V rūsio lauko akmenų ir molio plytų mūro V siena su miesto gynybinės sienos liekanomis (būklė gera); molio plytų mūro sienos (būklė gera); rūsio molio plytų mūro cilindriniai skliautai (ŠR rūsysis netyrinėtas, PV rūsio Š dalis rekonstruota; PV, V rūsio skliautų būklė gera); įvažiavimo į kiemą angos tinkuoto plytų mūro cilindrinis skliautas su ramstinėmis saramomis (būklė gera); tinkuoto plytų mūro cilindrinis skliautas laiptinės patalpoje (būklė patenkinama); tinkuoto plytų mūro ramstinė arka su mentėmis patalpoje (būklė gera); medinių sijų perdangų tipas II a. patalpose, I a. patalpose (būklė bloga); g/b sijinė perdanga patalpoje (būklė patenkinama); stogo medinės gegninės konstrukcijos tipas (V korpuso stogo konstrukcija pakeista; būklė patenkinama); funkcinė įranga - mediniai laiptai su profiliuotais porankiais ir medinio parketo aikštelėmis laiptinės patalpoje (būklė patenkinama); medinių laiptų tipas patalpose (būklė patenkinama); 4 pakopų medinių laiptų tipas II a. patalpoje (būklė patenkinama); inžinerinė įranga – I a. patalpos, II a. patalpų keturi židiniai (būklė patenkinama); II a. patalpų trys židinių vietos (išlikęs mūras be apdailos; būklė bloga); II a. patalpos trys glazūruotų koklių krosnys su reljefinėmis skydo formos karūnomis (būklė patenkinama); II a. patalpų devynios glazūruotų koklių krosnys su karnizais (būklė gera); medinių stalių ir kiti gaminiai – medinis tambūras su įsprūdomis patalpoje, patalpoje - su įstiklinta dalimi (būklė patenkinama); medinės dvivėrės įsprūdinės durys, dekoruotos drožtiniais elementais su įstiklinta dalimi P korpuso P fasade, laiptinės patalpoje (būklė patenkinama); medinės dvivėrės įsprūdinės vidaus durys, patalpoje - dekoruotos drožtiniais elementais (būklė patenkinama); medinės dvivėrės įsprūdinės balkonų durys su įstiklinta dalimi (būklė patenkinama); medinės vienvėrės durys II a. patalpoje (būklė patenkinama); I- II a. durų, langų angokraščių medinės profiliuotos įsprūdos I a. patalpoje, II a. patalpose – su polichromija (būklė patenkinama); mediniai profiliuoti vidaus ir lauko durų, langų apvadai (būklė patenkinama); mediniai įsprūdiniai profiliuoti sienų paneliai patalpose; patalpose– su polichromija (būklė patenkinama); medinės sieninės spintelės su vienvėrėmis durimis patalpose (būklė patenkinama); medinės laiptų turėklų, tvorelės baliustrados patalpose (būklė gera); II a. langų medinės konstrukcijos, varstymo būdas ir skaidymas, metaliniai apkaustai (būklė patenkinama); I a. langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (langai pakeisti naujais, dalies langų medžiagiškumas pakitęs; būklė gera); II a. patalpos kalta metalo tvorelė (būklė gera); metalinės vėdinimo grotelės patalpoje (būklė patenkinama); II a. patalpų medinių palangių su profiliuotais pakraščiais tipas (būklė patenkinama);

**patalpų architektūrinės detalės** – arkinė sarama PV rūsio V sienoje (būklė gera); vandens įtaisai ir prietaisai – lauko akmenų ir plytų mūro kolektorius fragmentas PV rūsio V sienoje (būklė gera); lubų, sienų apdaila – I a. patalpos, II a. patalpų plafonų reljefinis dekoras, rozetės (būklė patenkinama); II a. patalpų plafonų, sienų reljefinis dekoras (būklė patenkinama); II a. patalpos karnizo ir lubų reljefinis dekoras, rozetė (būklė patenkinama); I a. patalpų, II a. patalpos reljefiniai karnizai (būklė patenkinama); II a. patalpų profiliuoti karnizai (būklė patenkinama); II a. patalpų profiliuoti karnizai ir rozetės (būklė patenkinama); II a. patalpos profiliuoti karnizai, reljefinis lubų dekoras (būklė patenkinama); II a. patalpos reljefinis karnizas ir trys rozetės (būklė patenkinama); II a. patalpų rozetės (būklė patenkinama); II a. patalpų sienų, karnizų ir lubų tinkas su polichromija, I a. patalpos Nr. 1-1, II a. patalpų lubų tinkas su XIX a. I p. ornamentine tapyba (tyrimai daryti 1979 m.; būklė bloga); I a. patalpų, II a. patalpų sienų ir lubų tinkas (būklė patenkinama); grindų danga, jos tipas – skirtingo ornamento medinis parketas patalpose (būklė bloga); medinių lentų grindų tipas patalpose (būklė patenkinama); spalvotų keraminių plytelių grindys patalpose (būklė patenkinama); sienų ornamentuotos keraminės plytelės patalpoje Nr. 2-9 (būklė patenkinama);

buvusių komplekso dalių vietos – Vilniaus miesto gynybinių įtvirtinimų liekanų Vilijos-Trakų vartų gynybinės sienos dalies liekanos 25156, G235K4;

**žemės ir jos paviršiaus elementai** – kultūrinis sluoksnis (1996 m. tirtos R, V korpuso patalpos, nustatytas iki 4,5 m. storio kultūrinis sluoksnis su XV-XIX a. archeologiniais radiniais, išskirtinos degimo krosnies, akmeninio grindinio liekanos);

Artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas – Vilniaus senamiesčio teritorija 16073, UIP;

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas prie gatvės yra dviejų aukštų, kiemo fligeliai yra trijų aukštų. Gatvės fasade pakeisti tik pirmo aukšto langai kairėje pravažiavimo pusėje kur įrengtos komercinės paskirties patalpos, kiti langai fasade nekeisti(F01-03). Cokolis gatvės fasade pažeistas drėgmės(F05). Lietaus vanduo nuo stogo nuvestas ant šaligatvio dangos(F05). Fasado centre

yra pravažiavimas į kiemą be varčių prie gatvės(F07). Pravažiavimo danga – akmeninės trinkelės(F08). perdanga – cilindrinis skliautas(F09). Pravažiavimo angoje prie kiemo yra medinės varčios(F10, F19). Gatvės korpuso kiemo fasade langai nekeisti. Kieme yra g/b balkonas su baliasinomis(F11-12). Vakarinio fligelio rytiniame fasade dalis langų yra pakeista(F13-14), šiauriniame fasade pakeisti visi langai(F15). Rytiniame fligelyje dalis langų pakeista(cokoliniame ir pirmame aukštuose)(F16-18). Kieme lietaus vanduo nuo stogų nuvestas į lietaus kanalizaciją(F20-21). Stogo danga keraminės čerpės. Kiemo danga betoninės trinkelės(F22).

## PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. \_\_\_\_\_ 22 nuotraukos \_\_\_\_\_

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data \_\_\_\_\_ 2012-11 \_\_\_\_\_  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž. \_\_\_\_\_  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9





F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22