

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2012-09 Nr.      
(data)

Vilnius  
(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas Pastatų komplekso pietų pastatas
2. Kultūros vertybių registro unikalus kodas 26986
3. Adresas Trakų g. 8
4. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
5. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu valstybės saugomas
6. Ankstesnio būklės patikrinimo data ir akto numeris \_\_\_\_\_

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

**7. Kultūros paveldo objekto vertingosios savybės ir kiekvienos iš jų būklės apibūdinimas**

tūris – pusiau atviras, netaisyklingos „U“ raidės formos plano, susidedantis iš R ir V 3 a. korpusų su pastoge ir rūsiu po pastato V, PV, R dalimis (1997 m. rytinio korpuso I a. patalpos pritaikytos kavinei, projekto autorius architektas R. Jarmalavičius; būklė gera); stogo forma – P dalyje – dvišlaitė, V, R – vienišlaitė (būklė patenkinama); dangos medžiaga ar jos tipas – molinių čerpių dangos tipas (netyrinėta); kiti stogo elementai – plytų mūro dūmtraukių tipas (būklė gera); pastato R, V sienų plytų mūro ugniasienės (būklė gera);

aukštų išplanavimas – kapitalinių sienų tinklas (būklė gera); sienų angos, nišos – stačiakampės langų ir durų angos, V korpuso R fasado, R korpuso Š fasado, I a. patalpų sienų nišos (dalis durų ir langų angų rekonstruotos, užmūrytos; būklė patenkinama); pusapskritė įvažiavimo į kiemą anga, rūsio durų anga V dalyje (būklė gera); segmentinės nišos I, III a. (būklė gera);

fasadų architektūrinis sprendimas – klasicizmo, istorizmo laikotarpių fasadų architektūrinio sprendimo visuma (dalis I a. langų ir durų angų rekonstruotos; būklė gera); fasadų architektūros tūrinės detalės – tinkuoto plytų mūro kontraforsas R korpuso V fasade (būklė gera);

konstrukcijos – lauko akmenų ir plytų mūro pamatas (netyrinėta); plytų mūro sienos (būklė gera); medinių sijų perdangos ir medinių lentų vožtinių lubų tipas R korpuso I a. patalpose Nr. 16-4, 17-4, 17-5 (būklė gera); plytų mūro cilindriniai skliautai V korpuso rūsio patalpose, R korpuso I a. patalpoje Nr. 16-1 (būklė gera); tinkuoti plytų mūro cilindriniai skliautai su liunetėmis įvažiavimo į kiemą dalyje, patalpose Nr. 16-3, 17-6 (būklė gera); plytų mūro cilindriniai skliautai ant metalinių sijų R korpuso rūsio patalpoje (būklė gera); tinkuoti plytų mūro kryžminiai skliautai patalpoje Nr. 16-2 (būklė gera); gegninė stogo konstrukcija (netyrinėta); funkcinė įranga – mediniai laiptai su turėklais V korpuse (būklė patenkinama); stalių ir kiti gaminiai – medinių išprūdinių dvivėrių durų tipas (būklė gera); medinių, išprūdinių, dvivėrių durų su viršulangių tipas (būklė gera).

**8. Kultūros paveldo objekto būklės apibūdinimas** Pastatas yra trijų aukštų, visi fasadai tinkuoti. Pagrindinis (pietinis) fasadas orientuotas į Trakų gatvę(F01). Pirmame aukšte yra komercinės paskirties patalpos, langai ir durys pakeisti, vienos durys nekeistos(F02-03). Antrame ir trečiame aukštuose langai pakeisti(F04-05). Pravažiavimas į kiemą(F06) yra su metalinėmis varčiomis(F07-08). Pravažiavimo

danga betoninės trinkelės(F09), perdanga cilindrinis skliautas(F10-11). Gatvės korpuso kiemo fasade nekeistas tik vienas langas trečiame aukšte(F12). Vakarinio fligelio visi langai pakeisti(F13-17). Šiaurinio fligelio fasado dažai išblukę, fasadas dalinai pažeistas drėgmės(F18). Ant stogo irengti tūriniai stoglangiai(F17, F19). Rytiniame fligelyje visi langai pakeisti(F20-24). Lietaus vanduo nuo stogu nuvedamas ant kiemo dangos(F26-28). Kiemo danga lauko rieduliai, pakraščiai iškloti betoninėmis trinkelėmis(F25).

PRIDEDAMA:

9. Fotofiksacija 2012 m. 28 nuotraukos

10. Kiti dokumentai \_\_\_\_\_ lapai.

11. Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo data 2012-09  
(metai, mėnuo, diena)

Vyr. inž.  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Kęstutis Masaitis  
(vardas ir pavardė)



F1



F2



F3



F4



F5



F6



F7



F8



F9



F10



F11



F12



F13



F14



F15




F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28